



**Wire N needs to be connected to the meter**  
**Il Neutro deve essere collegato al Contatore**  
**Der N-Leiter muß am Zähler angeschlossen werden**

A fuse of 125 A is recommended for the line protection.

Per la protezione della linea si consiglia un fusibile da 125 A.

Für den Leitungsschutz wird eine Sicherung von 125 A empfohlen.